


Controle productreferenties en debieten voor ventilatieverslaggeving

L8000010 26.10.2022

Controle debieten DucoBox Silent (Connect) / DucoBox Focus:


- 1** Open het deksel van de DucoBox. Achter het deksel bevindt zich de CE-sticker ter controle van de product-referenties.



In geval van DucoBox Focus: achter het deksel bevinden zich de regelkleppen. Deze kunnen herkend worden door volgende iconen:

- 2**


| Referentie: | 0000-4163 | 0000-4164 | 0000-4208 | 0000-4162 | 0000-4644 | 0000-4165 |
|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|-------------------------|-----------------------|
| Label: | | | | | | |
| Debiet*: | 75m³/h | 30m³/h | 25m³/h | 50m³/h | 50m³/h | 25m³/h |
| Sensor: | CO ₂ | CO ₂ | CO ₂ | Vocht | Vocht + CO ₂ | - |
| Toepassing: | Keuken | Slaapkamer | WC | Badkamer Wasruimte Andere natte ruimte | Badkamer + WC | Diverse toepassing |



* Het debiet kan via de display op de DucoBox aangepast worden.


- 3**

Start de controle van de debieten door kort te drukken op de 'high' toets op de stuurkaart. De LED-indicatie naast de 'high' toets brandt nu groen. De hoogstand wordt hierdoor voor 30 minuten geactiveerd. De stuurkaart is elektrisch beveiligd en is dus toegankelijk voor deze functie.



- 4**

Sluit het deksel van de DucoBox goed af en wacht een 10-tal seconden.



- 5**

De debieten kunnen gecontroleerd worden. Als binnen de controleperiode na 30 minuten de functie wordt gedeactiveerd, herneem dan de activering vanaf punt 3.

- 6**

Na de controle van de debieten hoeft de hoogstand niet gedeactiveerd te worden; dit gebeurt, zoals eerder omschreven, automatisch.

Controle debieten DucoBox Energy / DucoBox Eco:

| | |
|----------|--|
| 1 | De CE-sticker ter controle van de productreferenties bevindt zich boven op het toestel. |
| 2 | Voor de controle van de debieten kan de hoogstand geactiveerd worden door via het display te scrollen (met pijltoetsen) naar de modus 'geavanceerd'. |
| 3 | De code om de geavanceerde modus te activeren is '9876'. |
| | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> GEAVANCEERD Code ingeven: 9876 </div> |
| 4 | Kies onder de geavanceerde modus de instelling 'Inregeling' en hierna 'verify high level'. |
| 5 | De hoogstand wordt geactiveerd gedurende 30 minuten. Als binnen de controleperiode na 30 minuten de functie wordt gedeactiveerd, herneem dan de activering vanaf punt 2. |
| 6 | Na de controle van de debieten hoeft de hoogstand niet gedeactiveerd te worden, dit gebeurt, zoals eerder omschreven, automatisch. |

Herkenning Duco Ruimtesensoren en bedieningen (zonder deze te moeten demonteren):

| | | |
|----------|--|--|
| 1 | Activeer de 'Installer mode' door 5 seconden op 2 diagonale knoppen van de bediening of sensor te drukken. De LED-indicatie van de bedieningen gaat groen knipperen. |  |
| 2 | Deactiveer de 'installer mode' door met de handpalm de 4 drukknoppen in te drukken. |  |
| 3 | De LED's op de bediening/sensor lichten enkele seconden op in een bepaalde kleur: <ol style="list-style-type: none"> a. Wit = bediening zonder sensor b. Blauw = bediening met RH sensor c. Paars = bediening met CO₂ sensor | <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 5px;">  WIT </div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 5px;">  BLAUW </div> <div style="display: flex; align-items: center;">  PAARS </div> </div> |