

nummer	80842/04	Vervangt	80842/03
Uitgegeven	08-08-2017	Eerste uitgave	20-01-2014
Geldig tot	--	Rapportnummer	130701243/4

Verklaring

Opwekkingsrendement verwarming en hulpenergie

VERKLARING VAN KIWA

Deze verklaring is gebaseerd op een éénmalige beoordeling van een product, zoals op deze verklaring vermeld, van

Duco Ventilation & Sun Control NV

Hiermee geeft deze verklaring geen oordeel over andere door de leverancier te leveren producten.

Het product is beoordeeld conform NEN 7120+C2:2012/A1:2017.

De op de bijlage vermelde waarden voor opwekkingsrendementen verwarming mogen worden gebruikt in plaats van de waarde zoals die in tabel 14.13 van de NEN 7120 worden gegeven.

PRODUCTNAAM

DucoBox WTW



Harm Schiphouwer
Projectleider
Kiwa Nederland B.V.



Jan Meuleman
Productmanager
Kiwa Nederland B.V.

Pagina 2

Nummer 80842/04

DucoBox WTW

OPWEKKINGSRENDEMENT $\eta_{H;gen;si;hp}$, ENERGIEFRACTIE $F_{H;gen;si,gpref}$, HULPENERGIE $W_{H;aux}$ en $f_{t;hp-on}$ TIJDFRACTIE RUIMTEVERWARMING

De DucoBox WTW is een lucht/water warmtepomp die functioneert op uitsluitend afvoerlucht van de woning als bronmedium.

In de tabellen op de volgende pagina's staat voor de lucht/water-warmtepomp DucoBox WTW het opwekkingsrendement $\eta_{H;gen;si;hp}$, uitgedrukt als COP-waarde, de energiefractie $F_{H;gen;si,gpref}$, de hulpenergie $W_{H;aux}$ en de tijdfractie $f_{t;hp-on}$ voor de functie ruimteverwarming van het warmtepompsysteem, afhankelijk van:

- Woning met een laag energiegebruik ($Q_{H;nd} / A_{g;tot} \leq 150 \text{ MJ/m}^2$) of met een hoog energiegebruik ($Q_{H;nd} / A_{g;tot} > 150 \text{ MJ/m}^2$);
- De warmtebehoefte $Q_{H;dis;nren}$ van de woning;
- De ontwerp aanvoertemperatuur θ_{sup} van het verwarmingssysteem.
- De ventilatiehoeveelheid

De hier vermelde waarden voor opwekkingsrendementen voor verwarming mogen worden gebruikt in plaats van de waarden zoals die in tabel 14.13 van de NEN 7120 worden gegeven.

De waarden voor opwekkingsrendement, energiefractie en hulpenergie zijn opgegeven voor de ventilatiehoeveelheden welke binnen het werkingsgebied van het toestel liggen.

Opwekkingsrendement en energiefractie:

De in de volgende tabellen van de hoofdstukken 1 en 2 gegeven waarden voor het opwekkingsrendement en de energiefractie voor de functie ruimteverwarming van de warmtepomp mogen worden gebruikt in NEN 7120. De tabelwaarden mogen voor tussenliggende waarden voor de warmtebehoefte $Q_{H;dis;nren}$ lineair worden geïnterpoleerd.

De berekeningen zijn uitgevoerd met de rekentool versie 3.4, conform bijlage E van de NEN 7120+C2:2012/A1:2017, door de DHPA geleverd 30 juni 2017.

Uitgangspunten:

Lucht/water-warmtepomp, werkend uitsluitend met afvoerlucht (ventilatielucht) van de woning als bronmedium.

Als uitgangspunt bij de berekeningen is er vanuit gegaan dat de warmtepomp bij alle afgiftetemperaturen in bedrijf blijft en de bijverwarming alleen in bedrijf komt wanneer de warmtepomp de warmtebehoefte niet kan dekken.

Hulpenergie:

De in de volgende tabellen van hoofdstukken 1 en 2 gegeven waarden voor hulpenergie $W_{H;aux}$ mogen worden gebruikt in NEN 7120. De hier vermelde waarden voor hulpenergie mogen worden gebruikt in plaats van de waarden welke kunnen worden berekend volgens 14.7.2.3 (cv-circulatiepomp) en 14.7.3 (stand-by elektronica) van de NEN7120.

Het hulpenergiegebruik is opgebouwd uit:

- Het stand-by verbruik van de warmtepomp;
- Het totale verbruik van de cv-pomp, inclusief voor-en nadraaitijd.

Pagina 3

Nummer 80842/04

Het hulpenergiegebruik genoemd in deze verklaring betreft alleen het verbruik van de warmtepomp voor het gedeelte van de warmtevraag wat door de warmtepomp wordt gedekt. Het hulpenergiegebruik van een eventuele bijstook dient apart te worden bepaald en valt buiten deze verklaring.

In de tabellen worden de volgende symbolen en termen gebruikt:

$\eta_{H;gen;si;hp}$	is het dimensioleze opwekkingsrendement voor ruimteverwarming, van de elektrische warmtepomp in systeem si;
$F_{H;gen;si,gpref}$	is de dimensioleze energiefractie voor ruimteverwarming die de warmtepomp levert aan het systeem si;
θ_{sup}	is de ontwerp aanvoertemperatuur van het warmte opwekkingsysteem ten behoeve van ruimteverwarming, in °C;
$Q_{H;dis;nren}$	is de hoeveelheid energie ten behoeve van de energiefunctie verwarming, in MJ per jaar;
$W_{H;aux}$	is de hoeveelheid hulpenergie (stand-by verbruik elektronica en verbruik cv-pomp) ten behoeve van de energiefunctie verwarming, in MJ per jaar;
$f_{t;hp-on}$	is de dimensioleze tijdfractie voor ruimteverwarming die de warmtepomp levert aan het systeem.

Het nominale verwarmingsvermogen van de DucoBox WTW bedraagt 1,460 kW (bij EN 14511-conditie L20/W35 en ventilatiehoeveelheid van 50 l/s)

Het vermogen $P_{H;hp;pr;\theta_1}$ voor de functie ruimteverwarming staat in hoofdstuk 1 en 2 in separate tabellen weergegeven achter de tabellen voor opwekkingsrendement, energiefractie en hulpenergie.

In hoofdstuk 3 zijn de door de afzuigventilator opgenomen elektrische vermogens weergegeven.

Pagina 5

Nummer 80842/04

Pagina 6

Nummer 80842/04

Pagina 7

Nummer 80842/04

θ _{sup} =< 30 °C QH;dis / Ag;tot =< 150 MJ/m ² (WLE)									
θ _{buiten}	Ventilatiedebiet [dm ³ /s]								
	0	10	20	30	40	50	70	80	100
PH;hp;pr;θ _i	[kW]								
16				1,35	1,45	1,53	1,63	1,65	
15				1,35	1,45	1,53	1,63	1,65	
14				1,35	1,45	1,53	1,63	1,65	
13				1,35	1,45	1,53	1,63	1,65	
12				1,35	1,45	1,53	1,63	1,65	
11				1,35	1,45	1,53	1,63	1,65	
10				1,35	1,45	1,52	1,62	1,65	
9				1,35	1,45	1,52	1,62	1,65	
8				1,34	1,44	1,52	1,62	1,65	
7				1,34	1,44	1,52	1,62	1,64	
6				1,34	1,44	1,52	1,62	1,64	
5				1,34	1,44	1,51	1,61	1,64	
4				1,34	1,44	1,51	1,61	1,64	
3				1,34	1,43	1,51	1,61	1,64	
2				1,33	1,43	1,51	1,61	1,63	
1				1,33	1,43	1,51	1,60	1,63	
0				1,33	1,43	1,50	1,60	1,63	
-1				1,33	1,43	1,50	1,60	1,63	
-2				1,33	1,43	1,50	1,60	1,63	
-3				1,33	1,42	1,50	1,59	1,62	
-4				1,32	1,42	1,49	1,59	1,62	
-5				1,32	1,42	1,49	1,59	1,62	
-6				1,32	1,42	1,49	1,59	1,62	
-7				1,32	1,42	1,49	1,59	1,62	
-8				1,32	1,41	1,49	1,58	1,61	
-9				1,32	1,41	1,48	1,58	1,61	
-10				1,31	1,41	1,48	1,58	1,61	

30 °C < θ _{sup} =< 35 °C QH;dis / Ag;tot =< 150 MJ/m ² (WLE)									
θ _{buiten}	Ventilatiedebiet [dm ³ /s]								
	0	10	20	30	40	50	70	80	100
PH;hp;pr;θ _i	[kW]								
16				1,35	1,45	1,53	1,63	1,65	
15				1,35	1,45	1,53	1,63	1,65	
14				1,35	1,45	1,53	1,63	1,65	
13				1,35	1,45	1,53	1,63	1,65	
12				1,35	1,45	1,53	1,63	1,65	
11				1,35	1,45	1,53	1,63	1,65	
10				1,35	1,45	1,52	1,62	1,65	
9				1,34	1,44	1,52	1,62	1,65	
8				1,34	1,44	1,52	1,62	1,64	
7				1,34	1,44	1,51	1,61	1,64	
6				1,34	1,44	1,51	1,61	1,64	
5				1,33	1,43	1,51	1,61	1,63	
4				1,33	1,43	1,50	1,60	1,63	
3				1,33	1,43	1,50	1,60	1,63	
2				1,33	1,42	1,50	1,60	1,63	
1				1,32	1,42	1,49	1,59	1,62	
0				1,32	1,42	1,49	1,59	1,62	
-1				1,32	1,42	1,49	1,59	1,62	
-2				1,32	1,41	1,49	1,58	1,61	
-3				1,32	1,41	1,48	1,58	1,61	
-4				1,31	1,41	1,48	1,58	1,61	
-5				1,31	1,41	1,48	1,57	1,61	
-6				1,31	1,40	1,47	1,57	1,60	
-7				1,31	1,40	1,47	1,57	1,60	
-8				1,30	1,40	1,47	1,56	1,60	
-9				1,30	1,40	1,46	1,56	1,59	
-10				1,30	1,39	1,46	1,56	1,59	

Pagina 8

Nummer 80842/04

35 °C < θ ^{sup} <= 40 °C QH;dis / Ag;tot <= 150 MJ/m ² (WLE)									
θbuiten	Ventilatiedebiet [dm ³ /s]								
	0	10	20	30	40	50	70	80	100
PH;hp;pr;θi									
[°C]									
16				1,35	1,45	1,53	1,63	1,65	
15				1,35	1,45	1,53	1,63	1,65	
14				1,35	1,45	1,53	1,63	1,65	
13				1,35	1,45	1,53	1,63	1,65	
12				1,35	1,45	1,53	1,63	1,65	
11				1,35	1,45	1,52	1,62	1,65	
10				1,34	1,44	1,52	1,62	1,65	
9				1,34	1,44	1,51	1,61	1,64	
8				1,34	1,44	1,51	1,61	1,64	
7				1,33	1,43	1,51	1,60	1,63	
6				1,33	1,43	1,50	1,60	1,63	
5				1,33	1,42	1,50	1,59	1,62	
4				1,32	1,42	1,49	1,59	1,62	
3				1,32	1,42	1,49	1,59	1,62	
2				1,32	1,41	1,48	1,58	1,61	
1				1,31	1,41	1,48	1,58	1,61	
0				1,31	1,40	1,47	1,57	1,60	
-1				1,30	1,40	1,47	1,57	1,60	
-2				1,30	1,40	1,46	1,56	1,59	
-3				1,30	1,39	1,46	1,56	1,59	
-4				1,29	1,39	1,46	1,55	1,58	
-5				1,29	1,38	1,45	1,55	1,58	
-6				1,29	1,38	1,45	1,54	1,58	
-7				1,28	1,38	1,44	1,54	1,57	
-8				1,28	1,37	1,44	1,53	1,57	
-9				1,28	1,37	1,43	1,53	1,56	
-10				1,27	1,36	1,43	1,52	1,56	

40 °C < θ ^{sup} <= 45 °C QH;dis / Ag;tot <= 150 MJ/m ² (WLE)									
θbuiten	Ventilatiedebiet [dm ³ /s]								
	0	10	20	30	40	50	70	80	100
PH;hp;pr;θi									
[°C]									
16				1,35	1,45	1,53	1,63	1,65	
15				1,35	1,45	1,53	1,63	1,65	
14				1,35	1,45	1,53	1,63	1,65	
13				1,35	1,45	1,53	1,63	1,65	
12				1,35	1,45	1,53	1,63	1,65	
11				1,35	1,45	1,52	1,62	1,65	
10				1,34	1,44	1,52	1,62	1,64	
9				1,34	1,44	1,51	1,61	1,64	
8				1,33	1,43	1,50	1,60	1,63	
7				1,33	1,42	1,50	1,60	1,63	
6				1,32	1,42	1,49	1,59	1,62	
5				1,32	1,41	1,49	1,58	1,61	
4				1,31	1,41	1,48	1,58	1,61	
3				1,31	1,40	1,47	1,57	1,60	
2				1,30	1,40	1,47	1,56	1,60	
1				1,30	1,39	1,46	1,56	1,59	
0				1,29	1,39	1,46	1,55	1,58	
-1				1,29	1,38	1,45	1,55	1,58	
-2				1,28	1,38	1,44	1,54	1,57	
-3				1,28	1,37	1,44	1,53	1,57	
-4				1,27	1,37	1,43	1,53	1,56	
-5				1,27	1,36	1,42	1,52	1,56	
-6				1,26	1,36	1,42	1,51	1,55	
-7				1,26	1,35	1,41	1,51	1,54	
-8				1,26	1,35	1,41	1,50	1,54	
-9				1,25	1,34	1,40	1,49	1,53	
-10				1,25	1,33	1,39	1,49	1,53	

Pagina 9

Nummer 80842/04

45 °C < θ ^{sup} <= 50 °C QH;dis / Ag;tot <= 150 MJ/m ² (WLE)									
θ _{buiten} [°C]	Ventilatiedebiet [dm ³ /s]								
	0	10	20	30	40	50	70	80	100
<i>PH;hp;pr;θi</i>									
<i>[kW]</i>									
16				1,35	1,45	1,53	1,63	1,65	
15				1,35	1,45	1,53	1,63	1,65	
14				1,35	1,45	1,53	1,63	1,65	
13				1,35	1,45	1,53	1,63	1,65	
12				1,35	1,45	1,53	1,63	1,65	
11				1,35	1,45	1,52	1,62	1,65	
10				1,34	1,44	1,52	1,61	1,64	
9				1,34	1,43	1,51	1,61	1,64	
8				1,33	1,43	1,50	1,60	1,63	
7				1,32	1,42	1,49	1,59	1,62	
6				1,32	1,42	1,49	1,59	1,62	
5				1,31	1,41	1,48	1,58	1,61	
4				1,31	1,40	1,47	1,57	1,60	
3				1,30	1,40	1,47	1,57	1,60	
2				1,30	1,39	1,46	1,56	1,59	
1				1,29	1,39	1,45	1,55	1,58	
0				1,29	1,38	1,45	1,54	1,58	
-1				1,28	1,38	1,44	1,54	1,57	
-2				1,28	1,37	1,43	1,53	1,56	
-3				1,27	1,36	1,43	1,52	1,56	
-4				1,27	1,36	1,42	1,52	1,55	
-5				1,26	1,35	1,41	1,51	1,55	
-6				1,26	1,35	1,41	1,50	1,54	
-7				1,25	1,34	1,40	1,49	1,53	
-8				1,25	1,33	1,39	1,49	1,53	
-9				1,24	1,33	1,39	1,48	1,52	
-10				1,24	1,32	1,38	1,47	1,51	

50 °C < θ ^{sup} <= 55 °C QH;dis / Ag;tot <= 150 MJ/m ² (WLE)									
θ _{buiten} [°C]	Ventilatiedebiet [dm ³ /s]								
	0	10	20	30	40	50	70	80	100
<i>PH;hp;pr;θi</i>									
<i>[kW]</i>									
16				1,35	1,45	1,53	1,63	1,65	
15				1,35	1,45	1,53	1,63	1,65	
14				1,35	1,45	1,53	1,63	1,65	
13				1,35	1,45	1,53	1,63	1,65	
12				1,35	1,45	1,53	1,63	1,65	
11				1,34	1,44	1,52	1,62	1,65	
10				1,34	1,44	1,51	1,61	1,64	
9				1,33	1,43	1,50	1,60	1,63	
8				1,33	1,42	1,50	1,59	1,62	
7				1,32	1,42	1,49	1,59	1,62	
6				1,31	1,41	1,48	1,58	1,61	
5				1,31	1,40	1,47	1,57	1,60	
4				1,30	1,39	1,46	1,56	1,59	
3				1,29	1,39	1,45	1,55	1,58	
2				1,29	1,38	1,45	1,54	1,58	
1				1,28	1,37	1,44	1,53	1,57	
0				1,27	1,37	1,43	1,52	1,56	
-1				1,27	1,36	1,42	1,52	1,55	
-2				1,26	1,35	1,41	1,51	1,54	
-3				1,25	1,34	1,40	1,50	1,54	
-4				1,25	1,34	1,40	1,49	1,53	
-5				1,24	1,33	1,39	1,48	1,52	
-6				1,23	1,32	1,38	1,47	1,51	
-7				1,23	1,32	1,37	1,46	1,51	
-8				1,22	1,31	1,36	1,46	1,50	
-9				1,22	1,30	1,35	1,45	1,49	
-10				1,21	1,29	1,35	1,44	1,48	

Pagina 10

Nummer 80842/04

Hoofdstuk 2: Woningen met een hoog energiegebruik (WHE)

Pagina 11

Nummer 80842/04

Pagina 12

Nummer 80842/04

Pagina 13

Nummer 80842/04

$\theta_{sup} \leq 30^{\circ}\text{C}$ QH;dis / Ag;tot > 150 MJ/m ² (WHE)									
	Ventilatiedebiet [dm ³ /s]								
	0	10	20	30	40	50	70	80	100
θ_{buiten}	$PH;hp;pr;\theta_i$								
$[\text{kW}]$									
16				1,35	1,45	1,53	1,63	1,65	
15				1,35	1,45	1,53	1,63	1,65	
14				1,35	1,45	1,53	1,63	1,65	
13				1,35	1,45	1,53	1,63	1,65	
12				1,35	1,45	1,53	1,63	1,65	
11				1,35	1,45	1,53	1,63	1,65	
10				1,35	1,45	1,52	1,62	1,65	
9				1,35	1,45	1,52	1,62	1,65	
8				1,34	1,44	1,52	1,62	1,65	
7				1,34	1,44	1,52	1,62	1,64	
6				1,34	1,44	1,52	1,62	1,64	
5				1,34	1,44	1,51	1,61	1,64	
4				1,34	1,44	1,51	1,61	1,64	
3				1,34	1,43	1,51	1,61	1,64	
2				1,33	1,43	1,51	1,61	1,63	
1				1,33	1,43	1,51	1,60	1,63	
0				1,33	1,43	1,50	1,60	1,63	
-1				1,33	1,43	1,50	1,60	1,63	
-2				1,33	1,43	1,50	1,60	1,63	
-3				1,33	1,42	1,50	1,59	1,62	
-4				1,32	1,42	1,49	1,59	1,62	
-5				1,32	1,42	1,49	1,59	1,62	
-6				1,32	1,42	1,49	1,59	1,62	
-7				1,32	1,42	1,49	1,59	1,62	
-8				1,32	1,41	1,49	1,58	1,61	
-9				1,32	1,41	1,48	1,58	1,61	
-10				1,31	1,41	1,48	1,58	1,61	

$30^{\circ}\text{C} < \theta_{sup} \leq 35^{\circ}\text{C}$ QH;dis / Ag;tot > 150 MJ/m ² (WHE)									
	Ventilatiedebiet [dm ³ /s]								
	0	10	20	30	40	50	70	80	100
θ_{buiten}	$PH;hp;pr;\theta_i$								
$[\text{kW}]$									
16				1,35	1,45	1,53	1,63	1,65	
15				1,35	1,45	1,53	1,63	1,65	
14				1,35	1,45	1,53	1,63	1,65	
13				1,35	1,45	1,53	1,63	1,65	
12				1,35	1,45	1,53	1,63	1,65	
11				1,35	1,45	1,53	1,63	1,65	
10				1,35	1,45	1,52	1,62	1,65	
9				1,34	1,44	1,52	1,62	1,65	
8				1,34	1,44	1,52	1,62	1,64	
7				1,34	1,44	1,51	1,61	1,64	
6				1,34	1,44	1,51	1,61	1,64	
5				1,33	1,43	1,51	1,61	1,63	
4				1,33	1,43	1,50	1,60	1,63	
3				1,33	1,43	1,50	1,60	1,63	
2				1,33	1,42	1,50	1,60	1,63	
1				1,32	1,42	1,49	1,59	1,62	
0				1,32	1,42	1,49	1,59	1,62	
-1				1,32	1,42	1,49	1,59	1,62	
-2				1,32	1,41	1,49	1,58	1,61	
-3				1,32	1,41	1,48	1,58	1,61	
-4				1,31	1,41	1,48	1,58	1,61	
-5				1,31	1,41	1,48	1,57	1,61	
-6				1,31	1,40	1,47	1,57	1,60	
-7				1,31	1,40	1,47	1,57	1,60	
-8				1,30	1,40	1,47	1,56	1,60	
-9				1,30	1,40	1,46	1,56	1,59	
-10				1,30	1,39	1,46	1,56	1,59	

Pagina 14

Nummer 80842/04

35 °C < θ ^{sup} ==< 40 °C QH;dis / Ag;tot > 150 MJ/m ² (WHE)									
θbuiten [°C]	Ventilatiedebiet [dm ³ /s]								
	0	10	20	30	40	50	70	80	100
16				1,35	1,45	1,53	1,63	1,65	
15				1,35	1,45	1,53	1,63	1,65	
14				1,35	1,45	1,53	1,63	1,65	
13				1,35	1,45	1,53	1,63	1,65	
12				1,35	1,45	1,53	1,63	1,65	
11				1,35	1,45	1,52	1,62	1,65	
10				1,34	1,44	1,52	1,62	1,65	
9				1,34	1,44	1,51	1,61	1,64	
8				1,34	1,44	1,51	1,61	1,64	
7				1,33	1,43	1,51	1,60	1,63	
6				1,33	1,43	1,50	1,60	1,63	
5				1,33	1,42	1,50	1,59	1,62	
4				1,32	1,42	1,49	1,59	1,62	
3				1,32	1,42	1,49	1,59	1,62	
2				1,32	1,41	1,48	1,58	1,61	
1				1,31	1,41	1,48	1,58	1,61	
0				1,31	1,40	1,47	1,57	1,60	
-1				1,30	1,40	1,47	1,57	1,60	
-2				1,30	1,40	1,46	1,56	1,59	
-3				1,30	1,39	1,46	1,56	1,59	
-4				1,29	1,39	1,46	1,55	1,58	
-5				1,29	1,38	1,45	1,55	1,58	
-6				1,29	1,38	1,45	1,54	1,58	
-7				1,28	1,38	1,44	1,54	1,57	
-8				1,28	1,37	1,44	1,53	1,57	
-9				1,28	1,37	1,43	1,53	1,56	
-10				1,27	1,36	1,43	1,52	1,56	

40 °C < θ ^{sup} ==< 45 °C QH;dis / Ag;tot > 150 MJ/m ² (WHE)									
θbuiten [°C]	Ventilatiedebiet [dm ³ /s]								
	0	10	20	30	40	50	70	80	100
16				1,35	1,45	1,53	1,63	1,65	
15				1,35	1,45	1,53	1,63	1,65	
14				1,35	1,45	1,53	1,63	1,65	
13				1,35	1,45	1,53	1,63	1,65	
12				1,35	1,45	1,53	1,63	1,65	
11				1,35	1,45	1,52	1,62	1,65	
10				1,34	1,44	1,52	1,62	1,64	
9				1,34	1,44	1,51	1,61	1,64	
8				1,33	1,43	1,50	1,60	1,63	
7				1,33	1,42	1,50	1,60	1,63	
6				1,32	1,42	1,49	1,59	1,62	
5				1,32	1,41	1,49	1,58	1,61	
4				1,31	1,41	1,48	1,58	1,61	
3				1,31	1,40	1,47	1,57	1,60	
2				1,30	1,40	1,47	1,56	1,60	
1				1,30	1,39	1,46	1,56	1,59	
0				1,29	1,39	1,46	1,55	1,58	
-1				1,29	1,38	1,45	1,55	1,58	
-2				1,28	1,38	1,44	1,54	1,57	
-3				1,28	1,37	1,44	1,53	1,57	
-4				1,27	1,37	1,43	1,53	1,56	
-5				1,27	1,36	1,42	1,52	1,56	
-6				1,26	1,36	1,42	1,51	1,55	
-7				1,26	1,35	1,41	1,51	1,54	
-8				1,26	1,35	1,41	1,50	1,54	
-9				1,25	1,34	1,40	1,49	1,53	
-10				1,25	1,33	1,39	1,49	1,53	

Pagina 15

Nummer 80842/04

45 °C < θ ^{up} =< 50 °C QH;dis / Ag;tot > 150 MJ/m ² (WHE)									
θbuiten [°C]	Ventilatiedebiet [dm ³ /s]								
	0	10	20	30	40	50	70	80	100
<i>PH;hp;pr;θi</i>									
<i>[kW]</i>									
16				1,35	1,45	1,53	1,63	1,65	
15				1,35	1,45	1,53	1,63	1,65	
14				1,35	1,45	1,53	1,63	1,65	
13				1,35	1,45	1,53	1,63	1,65	
12				1,35	1,45	1,53	1,63	1,65	
11				1,35	1,45	1,52	1,62	1,65	
10				1,34	1,44	1,52	1,61	1,64	
9				1,34	1,43	1,51	1,61	1,64	
8				1,33	1,43	1,50	1,60	1,63	
7				1,32	1,42	1,49	1,59	1,62	
6				1,32	1,42	1,49	1,59	1,62	
5				1,31	1,41	1,48	1,58	1,61	
4				1,31	1,40	1,47	1,57	1,60	
3				1,30	1,40	1,47	1,57	1,60	
2				1,30	1,39	1,46	1,56	1,59	
1				1,29	1,39	1,45	1,55	1,58	
0				1,29	1,38	1,45	1,54	1,58	
-1				1,28	1,38	1,44	1,54	1,57	
-2				1,28	1,37	1,43	1,53	1,56	
-3				1,27	1,36	1,43	1,52	1,56	
-4				1,27	1,36	1,42	1,52	1,55	
-5				1,26	1,35	1,41	1,51	1,55	
-6				1,26	1,35	1,41	1,50	1,54	
-7				1,25	1,34	1,40	1,49	1,53	
-8				1,25	1,33	1,39	1,49	1,53	
-9				1,24	1,33	1,39	1,48	1,52	
-10				1,24	1,32	1,38	1,47	1,51	

50 °C < θ ^{up} =< 55 °C QH;dis / Ag;tot > 150 MJ/m ² (WHE)									
θbuiten [°C]	Ventilatiedebiet [dm ³ /s]								
	0	10	20	30	40	50	70	80	100
<i>PH;hp;pr;θi</i>									
<i>[kW]</i>									
16				1,35	1,45	1,53	1,63	1,65	
15				1,35	1,45	1,53	1,63	1,65	
14				1,35	1,45	1,53	1,63	1,65	
13				1,35	1,45	1,53	1,63	1,65	
12				1,35	1,45	1,53	1,63	1,65	
11				1,34	1,44	1,52	1,62	1,65	
10				1,34	1,44	1,51	1,61	1,64	
9				1,33	1,43	1,50	1,60	1,63	
8				1,33	1,42	1,50	1,59	1,62	
7				1,32	1,42	1,49	1,59	1,62	
6				1,31	1,41	1,48	1,58	1,61	
5				1,31	1,40	1,47	1,57	1,60	
4				1,30	1,39	1,46	1,56	1,59	
3				1,29	1,39	1,45	1,55	1,58	
2				1,29	1,38	1,45	1,54	1,58	
1				1,28	1,37	1,44	1,53	1,57	
0				1,27	1,37	1,43	1,52	1,56	
-1				1,27	1,36	1,42	1,52	1,55	
-2				1,26	1,35	1,41	1,51	1,54	
-3				1,25	1,34	1,40	1,50	1,54	
-4				1,25	1,34	1,40	1,49	1,53	
-5				1,24	1,33	1,39	1,48	1,52	
-6				1,23	1,32	1,38	1,47	1,51	
-7				1,23	1,32	1,37	1,46	1,51	
-8				1,22	1,31	1,36	1,46	1,50	
-9				1,22	1,30	1,35	1,45	1,49	
-10				1,21	1,29	1,35	1,44	1,48	

Pagina 16

Nummer 80842/04

Hoofdstuk 3: Hulpenergie ventilatie

Tabel 3.1 $P_{nom;el}$ (hulpenergie ventilator)

Ventilatiedebiet [l/s]	$P_{nom;el}$ [Watt]
30	8,7
40	10,7
50	13,1
70	19,4
80	23,3