

# Modbus TCP

L2003591-B 19.03.2024

---

## 01 Introduction

L'interface Modbus sur les systèmes DUCO (via l'option Duco Connectivity Board sur une DucoBox)<sup>1</sup> permet à un système de contrôle externe ou de Gestion Technique du Bâtiment de communiquer avec le système de ventilation DUCO.

De cette manière, des informations sur le réseau de ventilation peuvent être demandées via des paramètres de lecture ou des registres d'entrée, ou des réglages peuvent être lus ou ajustés via des paramètres d'écriture ou des registres de maintien.

Le protocole supporté est Modbus TCP sur Ethernet ou wifi via le Duco Connectivity Board.

---

<sup>1</sup> Option Duco Connectivity Board disponible uniquement sur DucoBox Silent Connect, DucoBox Focus et DucoBox Energy (toutes les variantes).

## 02 Travailler avec des registres / paramètres

Les DucoBox Silent Connect, Focus et Energy supportent le sous-ensemble Modbus suivant :

HEX	DEC	FONCTION DE SUPPORT
0x03	3	Read multiple HOLDING registers
0x04	4	Read multiple INPUT registers
0x06	6	Write single HOLDING register
0x10	16	Write multiple HOLDING registers

Ici, les registres input sont des variables de 16 bits en lecture seule et les registres d'exploitation sont des variables de 16 bits lecture / écriture. Le Duco Connectivity Board fonctionne comme esclave Modbus via TCP sur le port 502. L'adresse Modbus peut être réglée via le menu Affichage (voir fiche d'information L8000002), l'Appli Duco Installation ou le Duco Network Tool.

L'unité de commande externe communique avec chaque composant (nœud) via des paramètres de lecture (INPUT) et des paramètres d'écriture (HOLDING).

- Paramètres de lecture (INPUT) : type de système de ventilation, état de la ventilation, qualité de l'air intérieur en fonction de l'humidité relative, qualité de l'air intérieur en fonction de la valeur de CO<sub>2</sub>, ...
- Paramètres d'écriture (HOLDING) : état de la ventilation, identification (des composants), ...

Chaque nœud et ses paramètres reçoivent un codage : **XXyy** (XX=numéro de nœud, yy=numéro de paramètre).

numéro de paramètre

numéro de nœud

INPUT (paramètre de lecture)		
REGISTRE D'ENTREE	DONNÉES	CONVERSION
xx06	<b>État d'aération</b> Indique l'état de la ventilation	0 = OK 1 = Erreur 2 = Inactif
xx07	<b>Temps Résiduel Filtre</b> Indique la durée de vie restante du filtre	Jours

Ces données permettent de lire et de commander toutes les valeurs à partir de l'unité de commande externe. Il y a des paramètres spécifiques par composant.



En raison d'une différence au niveau de certaines implémentations Modbus par rapport à la spécification officielle (sur laquelle repose notre implémentation), un décalage d'adresse de « 1 » des paramètres de lecture et d'écriture peut survenir.

Par exemple : l'adresse de lecture « 20 » devient « 19 ».

Cela peut être résolu pour chaque type de box (Silent Connect, Focus, Energy) via l'Appli Duco Installation ou le Duco Network Tool sous l'onglet >Tree view-Settings-extern settings. Avec la DucoBox Focus, ce problème peut en outre être résolu en réglant '>RegOffs' sur '1' sous >CONFIG>Modbus dans le menu Affichage. Avec la DucoBox Energy également via "Register Offset" sous >Settings>Modbus dans le menu avancé.

## 03 Aperçu des paramètres

L'aperçu est regroupé en deux sections :

- Paramètres supportés uniquement par la DucoBox
- Paramètres supportés par les composants

Vous trouverez ci-dessous un aperçu des paramètres INPUT et HOLDING pour le système de ventilation et les composants.

### Paramètres DucoBox :

INPUT (paramètre de lecture)			
Input register	Données	Conversion	Application
0100	<b>Type de système</b> Indique le type de système de ventilation	17 = DucoBox	DucoBox Silent Connect DucoBox Focus DucoBox Energy
0102	<b>Temps résiduel mode de ventilation actuel</b> Indique le temps restant pendant lequel la DucoBox va ventiler dans ce mode	Secondes	DucoBox Silent Connect DucoBox Focus DucoBox Energy
0103	<b>Niveau de débit par rapport à la valeur cible</b> Indique le niveau de ventilation réel de la zone dans laquelle se trouve le composant	Pourcentage	DucoBox Silent Connect DucoBox Focus DucoBox Energy
0104	<b>Qualité de l'air intérieur en fonction de l'humidité relative</b> Qualité moyenne de l'air intérieur basée sur l'humidité relative mesurée	%	Capteur intégré DucoBox Silent Connect Capteur intégré DucoBox Energy
0105	<b>Qualité de l'air intérieur basée sur le CO<sub>2</sub></b> Qualité moyenne de l'air intérieur basée sur la valeur mesurée du CO <sub>2</sub>	%	Capteur intégré DucoBox Silent Connect Capteur intégré DucoBox Energy
0106	<b>État de marche de la ventilation</b> Indique l'état de la ventilation	0 = OK 1 = Erreur 2 = Inactif	DucoBox Silent Connect DucoBox Focus DucoBox Energy
0107	<b>Temps résiduel filtre</b> Indique la durée de vie restante du filtre	Jours	DucoBox Energy
0108	<b>État du filtre</b> Indique l'état du filtre	0 = OK 1 = Le filtre est sale 2 = Inactif	DucoBox Energy

<b>HOLDING</b> (paramètre d'écriture)			
Input register	Données	Conversion	Application
0100	<p style="text-align: center;"><b>Mode de ventilation</b></p> <p>Ici, le réglage de la ventilation peut être ajusté</p>	<p>0 = AUTO            4 = Manuel 1            5 = Manuel 2            6 = Manuel 3            7 = Pas à la maison            8 = Permanent 1            9 = Permanent 2            10 = Permanent 3            11 = Aucun mode possible pour ce composant</p>	<p>DucoBox Silent Connect            DucoBox Focus            DucoBox Energy</p>
xx02	<p style="text-align: center;"><b>Identification</b></p> <p>Ici, un composant peut être identifié. Celui-ci s'allumera en bleu.</p>	<p>0 = Nœud de visualisation OFF            1 = Nœud de visualisation ON</p>	<p>DucoBox Silent Connect            DucoBox Focus            DucoBox Energy</p>
0103	<p style="text-align: center;"><b>Température d'entrée d'air zone cible 1</b></p> <p>Ici, la température de confort de la zone SUP 1 peut être réglée</p>	°C / 10	DucoBox Energy
0104	<p style="text-align: center;"><b>Température d'entrée d'air zone cible 2</b></p> <p>Ici, la température de confort de la zone SUP 2 peut être réglée</p>	°C / 10	DucoBox Energy

## Paramètres du nœud :

INPUT (paramètre de lecture)			
Input register	Données	Conversion	Application
xx00	<p><b>Type de système</b> Indique le type de système de ventilation</p>	<p>0 = Inconnu 8 = Commande à distance RF/BAT 9 = Commande à distance RF/Câblé 10 = Capteur d'humidité avec commande 12 = Capteur CO<sub>2</sub> avec commande 13 = Clapet de réglage sans sonde 14 = Clapet de réglage d'humidité 16 = Clapet de réglage CO<sub>2</sub> 18 = Contact de commutation 27 = Unité de commande 28 = Clapet de réglage d'humidité/CO<sub>2</sub> 29 = Commande à distance Sun Control RF/Câblé 30 = Commande à distance Nightvent RF/Câblé 31 = Clapet multizone externe 35 = Capteur intégré d'humidité 37 = Capteurs intégrés CO<sub>2</sub> 39 = Station météo Duco</p>	<p>Commande à distance Capteur mural Capteur intégré Clapet de réglage Contact de commutation Aérateur électronique</p>
xx02	<p><b>Temps résiduel mode de ventilation actuel</b> Indique le temps restant pendant lequel la DucoBox va ventiler dans ce mode</p>	<p>Secondes</p>	<p>Commande à distance Capteur mural Clapet de réglage Contact de commutation</p>
xx03	<p><b>Niveau de débit par rapport à la valeur cible</b> Indique le niveau de ventilation réel de la zone dans laquelle se trouve le composant</p>	<p>%</p>	<p>Clapet de réglage Aérateur électronique</p>
0104	<p><b>Qualité de l'air intérieur en fonction de l'humidité relative</b> Qualité moyenne de l'air intérieur basée sur l'humidité relative mesurée</p>	<p>%</p>	<p>Capteur mural Clapet de réglage</p>
0105	<p><b>Qualité de l'air intérieur basée sur le CO<sub>2</sub></b> Qualité moyenne de l'air intérieur basée sur la valeur mesurée du CO<sub>2</sub></p>	<p>%</p>	<p>Capteur mural Clapet de réglage</p>

<b>HOLDING</b> (paramètre d'écriture)			
Input register	Données	Conversion	Application
xx00	<b>Mode de ventilation</b> Ici, le réglage de la ventilation peut être ajusté	0 = AUTO 4 = Manuel 1 5 = Manuel 2 6 = Manuel 3 7 = Pas à la maison 8 = Permanent 1 9 = Permanent 2 10 = Permanent 3 11 = Inconnu	Commande à distance Capteur mural Capteur intégré Clapet de réglage Aérateur électronique
xx01	<b>Identification</b> Ici, un composant peut être identifié. Celui-ci s'allumera en bleu.	0 = Nœud de visualisation OFF 1 = Nœud de visualisation ON	Commande à distance Capteur mural Clapet de réglage Contact de commutation Aérateur électronique


# 04 Données générales

Pour savoir quels nœuds sont présents dans le réseau, on peut (facultativement) utiliser les registres INPUT ci-dessous. Alternativement, on peut scanner tous les registres.

Exemple :

REGISTRE D'ENTREE	DONNÉES
0000	Champ de bits indiquant quels numéros de nœuds entre 1 et 15 sont occupés dans le réseau
0001	Champ de bits indiquant quels numéros de nœuds entre 16 et 31 sont occupés dans le réseau
0002	Champ de bits indiquant quels numéros de nœuds entre 32 et 47 sont occupés dans le réseau
0003	Champ de bits indiquant quels numéros de nœuds entre 48 et 63 sont occupés dans le réseau
0004	Champ de bits indiquant quels numéros de nœuds entre 64 et 79 sont occupés dans le réseau
0005	Champ de bits indiquant quels numéros de nœuds entre 80 et 95 sont occupés dans le réseau
0006	Champ de bits indiquant quels numéros de nœuds entre 96 et 111 sont occupés dans le réseau
0007	Champ de bits indiquant quels numéros de nœuds entre 112 et 127 sont occupés dans le réseau
0008	Champ de bits indiquant quels numéros de nœuds entre 128 et 143 sont occupés dans le réseau

Exemple :  
Réponse au registre d'entrée 0001 :



REGISTRE D'ENTREE	DONNÉES
0000	Champ de bits indiquant quels numéros de nœuds entre 1 et 15 sont occupés dans le réseau
0001	Champ de bits indiquant quels numéros de nœuds entre 16 et 31 sont occupés dans le réseau
0002	Champ de bits indiquant quels numéros de nœuds entre 32 et 47 sont occupés dans le réseau
0003	Champ de bits indiquant quels numéros de nœuds entre 48 et 63 sont occupés dans le réseau
0004	Champ de bits indiquant quels numéros de nœuds entre 64 et 79 sont occupés dans le réseau
0005	Champ de bits indiquant quels numéros de nœuds entre 80 et 95 sont occupés dans le réseau
0006	Champ de bits indiquant quels numéros de nœuds entre 96 et 111 sont occupés dans le réseau
0007	Champ de bits indiquant quels numéros de nœuds entre 112 et 127 sont occupés dans le réseau
0008	Champ de bits indiquant quels numéros de nœuds entre 128 et 143 sont occupés dans le réseau